



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP  
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH  
BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28  
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

## CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

## CERTIFICATE OF CONFORMITY

nr Z/12/002/15

No. Z/12/002/15

**Dostawca:** ETI Polam Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Jana Pawła II 18  
*Supplier:* 06-100 Pułtusk, Poland  
(Name and address)

**Producent:** ETI Polam Sp. z o.o.  
(Nazwa i adres) ul. Jana Pawła II 18  
*Manufacturer:* 06-100 Pułtusk, Poland  
(Name and address)

**Nazwa wyrobu:** Wkładki topikowe niskonapięciowe.  
*Name of the product:* Low-voltage fuse-links.

**Typ (model):** Wielkość size: DII, DIII - gG.  
*Type (model):*

**Dane techniczne:**  $I_n$ : 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A;  
*Technical data:*  $U_n$ : 500 V AC lub or 690 V AC.

**System certyfikacji:** 1b według Przewodnika ISO/IEC 67  
*Certification system:* 1b according to ISO/IEC Guide 67

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:  
*Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s) and/or normative documents :*

| Norma(-y)<br><i>Standard(s)</i>                  | Raport(-y) z badań nr<br><i>Test report(s) No.</i> | Wydany(-e) przez<br><i>Issued by</i> |
|--|--|--------------------------------------|
| PN-EN 60269-1:2001<br>(EN 60269-1:1998)          | TA 4.92, TA 4.93,<br>TA 1.231, TA 7.103,           | SEP - BBJ                            |
| PN-EN 60269-2:2003<br>(EN 60269-2:1995 +A1:1998) | TA 7.104, TA 7.105,<br>TA 7.106, TA 7.107.         |                                      |
| PN-HD 630.2.1 S5:2003<br>(HD 630.2.1 S5:2002)    | 137/LŁP/95   | IEL/OG                               |
| PN-HD 630.3.1 S3:2003<br>(HD 630.3.1 S3:2002)    |  |                                      |
| PN-87/E-93100/01; PN-87/E-93100/02.              |  |                                      |

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

*This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).*

Warszawa, 2015-01-13

Kierownik Jednostki Certyfikującej  
Certification Body ManagerBrzozowski  
Zbigniew Brzozowski